

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	13,66	12,94	0,72					1	1	1,33
	01:00	12,89	10,58	2,31					1	1	3,58
	02:00	12,59	10,46	2,13					1	1	3,31
	03:00	11,82	10,41	1,41					1	1	2,53
	04:00	11,54	10,43	1,10					1	1	2,27
	05:00	11,64	10,88	0,76					1	1	2,34
	06:00	11,91	11,19	0,72					1	1	2,61
	07:00	12,44	11,66	0,78					1	1	3,14
	08:00	13,61	13,58	0,03		1			1	1	2,26
	09:00	14,18	14,14	0,03		1			1	1	0,75
	10:00	14,70	14,60	0,10		1			1	1	1,26
	11:00	14,95	14,93	0,02		1			1	1	1,52
	12:00	14,26	14,26	0,00		1				1	0,81
	13:00	12,64	12,64	0,00		1				1	2,15
	14:00	11,27	11,27	0,00		1				1	0,99
	15:00	12,26	12,26	0,00		1				1	1,92
	16:00	14,19	14,19	0,00		1				1	2,75
	17:00	16,25	16,25	0,00		1			1	1	2,74
	18:00	17,31	17,29	0,02		1			1	1	3,86
	19:00	17,70	17,69	0,01		1			1	1	4,25
	20:00	17,72	17,72	0,00		1			1	1	4,31
	21:00	16,81	16,77	0,05		1			1	1	3,39
	22:00	15,66	15,49	0,17		1			1	1	2,23
	23:00	14,23	14,07	0,16		1			1	1	1,56

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης