

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,76	12,65	0,11					1	1	3,49
	01:00	11,99	11,88	0,12					1	1	2,68
	02:00	11,93	11,83	0,10					1	1	2,65
	03:00	11,57	11,53	0,04					1	1	2,27
	04:00	11,21	11,15	0,06					1	1	1,93
	05:00	11,39	11,33	0,06					1	1	2,11
	06:00	11,99	11,94	0,04					1	1	2,71
	07:00	12,82	12,79	0,03					1	1	3,49
	08:00	14,18	14,11	0,07		1			1	1	1,59
	09:00	14,38	14,29	0,09		1			1	1	0,95
	10:00	14,90	14,60	0,30		1			1	1	1,47
	11:00	15,33	14,96	0,37		1			1	1	1,87
	12:00	15,78	14,82	0,96		1			1	1	2,35
	13:00	16,23	15,05	1,17		1			1	1	2,78
	14:00	15,42	14,25	1,17		1			1	1	3,51
	15:00	15,98	15,11	0,87		1	1			1	3,85
	16:00	16,75	16,16	0,59		1	1			1	2,33
	17:00	17,83	16,83	1,00		1	1			1	3,41
	18:00	18,33	16,71	1,62		1	1			1	3,83
	19:00	18,17	15,70	2,47		1	1			1	3,71
	20:00	17,69	14,56	3,13		1				1	5,68
	21:00	16,34	12,97	3,37		1				1	6,08
	22:00	14,87	11,50	3,37		1				1	4,71
	23:00	13,37	11,07	2,30		1				1	3,07

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης