

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,99	9,68	2,31		1			1		4,63
	01:00	11,01	9,05	1,96		1			1		3,72
	02:00	11,15	9,51	1,64		1			1		3,86
	03:00	10,71	9,29	1,42		1			1		3,42
	04:00	10,45	9,71	0,75		1			1		3,13
	05:00	10,69	9,63	1,06		1			1		3,36
	06:00	11,56	10,33	1,23		1			1		4,27
	07:00	13,03	12,58	0,45		1			1	1	3,18
	08:00	15,23	14,72	0,51		1			1	1	1,78
	09:00	16,44	15,31	1,13		1			1	1	2,96
	10:00	16,66	14,44	2,22		1			1	1	3,22
	11:00	17,47	14,44	3,03		1			1	1	3,99
	12:00	18,35	16,40	1,95		1			1	1	4,83
	13:00	18,91	16,31	2,61		1			1	1	5,39
	14:00	18,24	16,19	2,05		1			1	1	4,82
	15:00	18,47	16,38	2,08		1			1	1	5,02
	16:00	18,33	15,42	2,91		1			1	1	4,95
	17:00	18,87	14,43	4,44		1			1	1	5,43
	18:00	19,61	15,34	4,27		1			1	1	6,04
	19:00	19,09	14,41	4,68		1			1	1	5,63
	20:00	18,38	14,21	4,17		1			1	1	4,96
	21:00	16,98	14,14	2,84		1			1	1	3,58
	22:00	15,56	13,34	2,21		1			1	1	3,30
	23:00	14,05	12,44	1,61		1			1	1	3,51

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης