

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,70	12,06	0,64					1	1	3,43
	01:00	12,00	11,51	0,48				1		1	2,64
	02:00	11,89	10,69	1,20				1		1	2,40
	03:00	11,13	10,19	0,94				1		1	1,84
	04:00	10,86	10,07	0,79				1		1	1,57
	05:00	10,72	10,09	0,63				1		1	1,43
	06:00	11,28	10,04	1,24				1		1	2,01
	07:00	12,07	10,44	1,63				1		1	2,70
	08:00	13,67	12,21	1,46				1		1	4,34
	09:00	14,90	13,44	1,47				1		1	5,57
	10:00	15,76	14,83	0,93		1		1		1	3,18
	11:00	16,34	15,71	0,63		1		1		1	2,86
	12:00	17,59	16,95	0,64		1		1		1	4,13
	13:00	18,54	18,33	0,21		1		1		1	5,12
	14:00	18,45	18,25	0,20		1		1		1	5,03
	15:00	18,04	17,87	0,17		1		1		1	4,60
	16:00	18,14	17,95	0,19		1		1		1	4,71
	17:00	19,01	18,86	0,15		1		1		1	5,55
	18:00	19,19	19,15	0,04		1		1		1	5,75
	19:00	19,15	19,06	0,09		1		1		1	5,72
	20:00	18,28	18,09	0,19		1		1		1	4,86
	21:00	17,05	16,96	0,10		1		1		1	3,62
	22:00	15,60	15,57	0,03		1		1		1	2,21
	23:00	14,17	14,17	0,00		1		1		1	0,97

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης