

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	12,54	12,54	0,00				1		1	3,31
	01:00	11,59	11,59	0,00				1		1	2,29
	02:00	11,50	11,48	0,01				1		1	2,19
	03:00	10,95	10,88	0,07				1		1	1,67
	04:00	10,54	10,36	0,18				1		1	0,80
	05:00	10,50	10,49	0,02		1				1	0,25
	06:00	10,90	10,84	0,07		1				1	0,64
	07:00	11,51	11,13	0,38		1				1	1,25
	08:00	12,30	11,30	0,99		1				1	2,03
	09:00	12,93	11,75	1,18		1				1	2,68
	10:00	13,46	12,05	1,40		1				1	3,14
	11:00	13,40	11,51	1,90		1				1	3,15
	12:00	13,00	11,16	1,84		1				1	2,74
	13:00	12,48	10,84	1,64		1				1	2,24
	14:00	12,00	9,88	2,11		1				1	3,36
	15:00	13,12	10,07	3,05		1	1				4,79
	16:00	14,76	10,95	3,81		1	1				5,88
	17:00	16,68	13,14	3,54		1	1				6,48
	18:00	17,69	14,46	3,23		1				1	7,10
	19:00	18,06	14,26	3,80		1				1	7,19
	20:00	17,64	14,23	3,40		1				1	7,05
	21:00	16,39	13,92	2,47		1				1	6,11
	22:00	14,92	13,28	1,65		1				1	4,68
	23:00	13,83	12,87	0,96		1				1	3,60

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης