

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,30	9,95	1,35		1	1				2,31
	01:00	10,29	9,14	1,15		1	1				2,05
	02:00	10,32	9,14	1,18		1	1				2,06
	03:00	10,04	8,97	1,07		1	1				1,79
	04:00	9,88	8,98	0,89		1	1				1,62
	05:00	9,76	8,98	0,78		1	1				1,50
	06:00	10,57	9,03	1,53		1	1				2,30
	07:00	11,86	9,04	2,82		1	1				3,59
	08:00	13,64	9,35	4,30		1	1				5,27
	09:00	14,94	10,02	4,91		1	1				5,97
	10:00	16,16	11,18	4,98		1	1				6,45
	11:00	17,08	11,50	5,58		1	1				6,82
	12:00	17,44	12,11	5,33		1	1				6,97
	13:00	16,83	11,48	5,35		1	1				6,73
	14:00	16,35	10,93	5,42		1	1				6,55
	15:00	16,81	11,70	5,11		1	1				6,49
	16:00	17,08	12,88	4,20		1	1	1			5,65
	17:00	18,16	14,56	3,60		1	1	1			6,73
	18:00	18,73	14,75	3,98		1	1	1			7,28
	19:00	18,81	14,78	4,03		1	1	1			7,41
	20:00	18,36	13,60	4,76		1	1		1		6,97
	21:00	16,77	12,92	3,85		1	1		1		5,40
	22:00	14,90	12,35	2,55		1	1		1		3,51
	23:00	12,85	9,91	2,93		1	1		1		3,82

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης