

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,17	8,09	3,08		1			1		3,92
	01:00	10,22	8,01	2,21		1			1		2,94
	02:00	10,49	8,13	2,37		1			1		3,22
	03:00	10,26	8,26	2,00		1			1		2,99
	04:00	10,20	8,90	1,30		1			1		2,90
	05:00	10,27	8,18	2,08		1			1		2,97
	06:00	11,28	8,74	2,54		1			1		3,94
	07:00	13,17	9,34	3,83		1			1		5,24
	08:00	14,46	10,44	4,02		1			1		5,58
	09:00	15,71	12,10	3,61					1	1	6,27
	10:00	16,15	12,64	3,51					1	1	6,08
	11:00	16,81	13,86	2,95		1				1	6,45
	12:00	16,99	15,21	1,78		1				1	6,70
	13:00	17,25	15,61	1,64		1				1	6,90
	14:00	16,84	15,61	1,22		1			1	1	5,17
	15:00	17,15	16,12	1,03		1			1	1	3,70
	16:00	17,81	16,68	1,13		1			1	1	4,35
	17:00	18,35	16,52	1,84		1			1	1	4,89
	18:00	19,45	18,65	0,80		1			1	1	5,98
	19:00	19,63	19,11	0,51		1			1	1	6,20
	20:00	19,20	18,90	0,30		1			1	1	5,77
	21:00	17,76	17,59	0,17		1			1	1	4,38
	22:00	15,65	15,30	0,35		1			1	1	2,25
	23:00	13,64	13,54	0,10		1			1	1	0,88

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης