

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	11,47	11,29	0,18					1	1	1,42
	01:00	10,69	10,59	0,11					1	1	1,51
	02:00	10,89	10,68	0,21					1	1	1,51
	03:00	10,43	10,17	0,26					1	1	1,03
	04:00	10,26	10,11	0,15					1	1	0,86
	05:00	10,58	10,49	0,09					1	1	1,17
	06:00	11,73	11,55	0,18					1	1	2,30
	07:00	13,89	13,65	0,24					1	1	3,58
	08:00	15,52	15,30	0,21				1	1	1	2,94
	09:00	16,64	16,49	0,15				1	1	1	4,05
	10:00	17,07	16,92	0,15				1	1	1	4,46
	11:00	17,44	17,07	0,37				1	1	1	4,85
	12:00	17,52	16,74	0,78				1	1	1	4,95
	13:00	17,33	16,54	0,79				1	1	1	4,83
	14:00	17,87	17,47	0,40				1	1	1	5,39
	15:00	18,16	17,88	0,28				1	1	1	5,68
	16:00	18,64	18,51	0,13				1	1	1	4,93
	17:00	18,93	18,78	0,15		1		1	1	1	2,22
	18:00	19,84	19,71	0,13		1		1	1	1	3,19
	19:00	19,83	19,33	0,49		1		1	1	1	3,22
	20:00	19,71	19,22	0,48		1		1	1	1	3,35
	21:00	17,80	16,85	0,94		1			1	1	4,42
	22:00	15,71	14,78	0,94		1			1	1	2,65
	23:00	13,78	13,31	0,47				1	1	1	1,35

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης