

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	19,20	14,67	4,52		1	1							5,81	5,87
	01:00	16,88	12,65	4,24			1						1	4,94	0,00
	02:00	15,65	10,96	4,69			1						1	5,48	0,00
	03:00	14,94	10,60	4,34			1						1	5,23	0,00
	04:00	14,83	10,71	4,12			1						1	5,13	0,00
	05:00	15,63	11,66	3,97			1						1	5,44	0,00
	06:00	18,22	14,66	3,56		1	1							5,86	0,00
	07:00	22,01	18,82	3,19		1	1							7,60	0,00
	08:00	23,53	19,96	3,57		1	1							8,22	0,00
	09:00	25,14	22,41	2,72		1	1							8,78	0,00
	10:00	25,66	23,28	2,38	1	1	1							9,10	6,26
	11:00	25,69	23,13	2,56	1	1	1							9,10	6,79
	12:00	26,31	23,69	2,62	1	1	1							9,10	7,38
	13:00	26,83	24,43	2,40	1	1	1							7,96	7,94
	14:00	25,24	22,35	2,89	1	1	1							6,46	6,41
	15:00	26,23	22,98	3,25	1	1	1							7,28	7,29
	16:00	26,99	24,26	2,73	1	1	1							8,09	8,11
	17:00	28,14	25,80	2,35	1	1	1							8,93	9,10
	18:00	29,15	26,22	2,93	1	1	1							9,23	9,53
	19:00	29,51	26,61	2,90	1	1	1							9,23	9,53
	20:00	29,23	27,21	2,03	1	1	1							9,23	9,53
	21:00	27,30	25,08	2,21	1	1	1							8,44	8,43
	22:00	24,06	22,24	1,82	1	1	1							5,29	5,22
	23:00	21,50	19,44	2,06	1	1	1							4,86	4,89

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης