

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	21,39	17,39	4,00			1	1						6,43	6,47
	01:00	19,53	15,98	3,55				1				1		6,84	6,85
	02:00	17,84	15,94	1,90				1				1		6,26	6,26
	03:00	16,84	14,56	2,27				1				1		5,90	5,90
	04:00	16,83	14,05	2,79				1				1		5,89	5,89
	05:00	17,40	15,01	2,38				1				1		6,07	6,08
	06:00	19,28	16,60	2,68		1		1				1		6,27	6,25
	07:00	22,15	19,59	2,56		1		1						7,73	7,75
	08:00	22,94	19,96	2,98		1		1						8,03	8,03
	09:00	22,96	19,36	3,60		1		1						8,04	8,04
	10:00	22,27	18,81	3,46		1		1						7,81	7,81
	11:00	21,78	19,87	1,91		1		1						7,63	7,62
	12:00	21,76	19,68	2,08		1		1						7,62	7,61
	13:00	22,04	19,36	2,68		1		1						7,71	7,71
	14:00	22,10	19,03	3,07		1		1						7,73	7,73
	15:00	24,63	20,95	3,68			1	1						8,45	8,40
	16:00	26,63	22,78	3,86			1	1						8,93	9,27
	17:00	28,94	25,29	3,66		1	1	1						8,75	9,07
	18:00	30,72	27,41	3,31		1	1	1						8,93	9,53
	19:00	30,81	28,25	2,56		1	1	1						8,93	9,53
	20:00	29,70	27,23	2,46		1	1	1						8,84	9,07
	21:00	27,86	24,07	3,78		1	1	1						7,30	7,27
	22:00	25,74	22,76	2,98		1	1	1						5,17	5,13
	23:00	24,04	21,59	2,46		1	1	1						5,23	5,58

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:10. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:06.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης