

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Η ε ρ ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	20,98	17,94	3,04		1		1						7,29	7,26
	01:00	18,86	16,02	2,84		1		1						5,55	5,52
	02:00	17,32	15,57	1,75		1		1						3,98	3,95
	03:00	16,61	14,78	1,83		1		1						3,27	3,26
	04:00	16,16	14,62	1,54		1		1						2,80	2,78
	05:00	16,51	14,89	1,62		1		1						3,12	3,12
	06:00	18,37	17,35	1,01		1		1						4,91	4,94
	07:00	20,34	18,92	1,42		1		1						6,90	6,91
	08:00	20,57	19,01	1,57		1		1						7,15	7,15
	09:00	20,07	18,53	1,54		1		1						6,71	6,71
	10:00	20,23	18,78	1,46		1		1						6,85	6,85
	11:00	20,05	18,37	1,67		1		1						6,66	6,66
	12:00	20,43	18,05	2,38		1		1						7,04	7,06
	13:00	20,36	17,47	2,89		1		1						7,00	6,97
	14:00	19,54	16,60	2,94		1		1						6,20	6,18
	15:00	21,32	17,88	3,44		1		1						7,37	7,39
	16:00	23,12	19,23	3,90		1		1						8,07	8,08
	17:00	25,62	20,60	5,02		1		1						8,76	8,95
	18:00	28,40	23,00	5,40		1		1				1		8,93	9,53
	19:00	29,32	24,56	4,76		1		1				1		8,93	9,53
	20:00	29,08	25,06	4,02		1		1				1		8,93	9,53
	21:00	27,42	22,78	4,65		1		1				1		8,93	9,45
	22:00	24,49	20,83	3,66		1		1				1		8,41	8,43
	23:00	22,39	19,76	2,63		1		1						7,86	7,85

Η μονάδα G6 λειτουργεί σε ισχύ έως 1,5MW. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ και ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης