

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	5,15	5,00	0,14			1			2	2,65
	01:00	4,87	4,84	0,03			1			2	2,65
	02:00	4,77	4,68	0,09			1			1	2,65
	03:00	4,70	4,40	0,30			1			1	2,65
	04:00	4,66	3,98	0,68			1			1	1,97
	05:00	4,63	4,06	0,57			1			1	1,00
	06:00	4,80	4,09	0,71			1			1	1,20
	07:00	5,14	4,62	0,52			1			1	2,58
	08:00	5,27	5,15	0,12			1			2	2,65
	09:00	5,24	5,15	0,09			1			2	2,65
	10:00	5,41	4,71	0,69			1			2	2,65
	11:00	5,51	4,53	0,98			1			2	2,65
	12:00	5,98	5,27	0,72			1			2	2,65
	13:00	6,26	5,86	0,40			1			3	2,65
	14:00	5,93	5,90	0,03			1			3	2,65
	15:00	5,82	5,77	0,05			1			3	2,65
	16:00	5,54	5,53	0,01			1			3	2,65
	17:00	5,55	5,54	0,00			1			2	2,65
	18:00	5,85	5,85	0,00			1			2	2,65
	19:00	5,92	5,92	0,00			1			3	2,65
	20:00	6,44	6,44	0,00			1			3	2,65
	21:00	6,46	6,42	0,04			1			3	2,65
	22:00	6,03	6,03	0,00			1			3	2,65
	23:00	5,51	5,48	0,03			1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης