

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	4,70	2,68	2,02		1					2,05
	01:00	4,28	3,39	0,89		1					1,46
	02:00	4,16	3,33	0,83		1					1,45
	03:00	4,07	3,23	0,83		1					1,45
	04:00	4,03	3,20	0,83		1					1,45
	05:00	4,00	3,17	0,83		1					1,45
	06:00	3,90	3,07	0,83		1					1,59
	07:00	4,09	2,85	1,24		1					1,60
	08:00	4,60	3,17	1,43		1					1,60
	09:00	5,01	3,34	1,67		1					1,81
	10:00	5,37	3,35	2,02		1					2,05
	11:00	5,21	3,72	1,50		1					2,05
	12:00	5,27	4,10	1,18		1					2,05
	13:00	5,35	4,17	1,18		1					2,05
	14:00	5,14	3,96	1,18		1					2,05
	15:00	4,81	3,63	1,18		1					2,05
	16:00	5,05	3,87	1,18		1					2,05
	17:00	5,09	3,91	1,18		1					2,05
	18:00	5,29	4,11	1,18		1					2,62
	19:00	5,68	4,50	1,18		1				1	2,65
	20:00	6,07	4,06	2,01		1				1	2,65
	21:00	6,24	3,63	2,61		1					2,65
	22:00	7,01	4,46	2,55		1				1	2,65
	23:00	7,31	4,71	2,60		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης