

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	5,75	3,59	2,17		1					2,65
	01:00	5,10	2,93	2,17		1					2,58
	02:00	4,54	2,83	1,71		1					1,80
	03:00	4,33	2,61	1,72		1					1,80
	04:00	4,19	2,82	1,37		1					1,45
	05:00	4,22	2,80	1,42		1					1,45
	06:00	4,49	3,07	1,42		1					1,45
	07:00	5,03	3,61	1,43		1					1,45
	08:00	5,39	3,97	1,43		1					1,49
	09:00	5,75	3,74	2,01		1					2,43
	10:00	5,87	3,26	2,60		1					2,65
	11:00	6,12	3,51	2,61		1					2,65
	12:00	6,25	3,64	2,61		1					2,65
	13:00	6,23	3,62	2,61		1					2,65
	14:00	6,09	3,51	2,58		1					2,65
	15:00	6,52	3,94	2,59		1					2,65
	16:00	6,48	4,02	2,45		1					2,65
	17:00	6,50	4,19	2,31		1					2,65
	18:00	6,95	5,34	1,61		1				2	2,65
	19:00	7,40	6,28	1,12		1				3	2,65
	20:00	7,61	7,13	0,48		1				4	2,65
	21:00	7,78	7,68	0,11		1				4	2,65
	22:00	8,21	7,91	0,30		1	1			3	2,65
	23:00	8,11	7,87	0,23		1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης