

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	5,07	5,06	0,01			1			2	2,65
	01:00	4,81	4,81	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,64	4,61	0,03			1			1	2,65
	03:00	4,63	4,60	0,03			1			1	2,65
	04:00	4,53	4,44	0,09			1			1	2,65
	05:00	4,62	4,46	0,16			1			1	2,65
	06:00	4,68	4,68	0,00			1			1	2,65
	07:00	4,82	4,82	0,00			1			1	2,65
	08:00	4,79	4,79	0,00			1			1	2,65
	09:00	4,83	4,83	0,00			1			1	2,65
	10:00	5,11	5,11	0,00			1			1	2,65
	11:00	5,18	5,18	0,00			1			2	2,65
	12:00	5,43	5,43	0,00			1			2	2,65
	13:00	5,31	4,94	0,37			1			2	2,65
	14:00	5,04	4,74	0,29			1			2	2,65
	15:00	5,05	4,47	0,58			1			1	2,65
	16:00	5,10	4,34	0,76			1			1	2,65
	17:00	5,30	4,29	1,01			1			1	1,56
	18:00	5,79	4,75	1,04			1			1	1,36
	19:00	6,43	5,59	0,84			1			2	2,58
	20:00	6,82	6,34	0,49			1			3	2,65
	21:00	6,65	6,14	0,51			1			3	2,65
	22:00	6,16	5,88	0,28			1			3	2,65
	23:00	5,64	5,52	0,12			1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης