

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	7,03	4,46	2,57		1				1	2,65
	01:00	6,69	4,08	2,61		1				1	2,65
	02:00	6,43	3,82	2,61		1					2,65
	03:00	6,32	3,71	2,61		1					2,65
	04:00	6,30	3,70	2,61		1					2,65
	05:00	6,33	3,73	2,60		1					2,65
	06:00	6,65	4,05	2,60		1					2,65
	07:00	6,86	4,25	2,61		1				1	2,65
	08:00	7,08	4,47	2,60		1				1	2,65
	09:00	7,08	4,47	2,61		1				1	2,65
	10:00	7,01	4,40	2,61		1				1	2,65
	11:00	7,26	4,66	2,61		1				1	2,65
	12:00	7,19	4,60	2,60		1				1	2,65
	13:00	7,06	4,48	2,58		1				1	2,65
	14:00	7,13	4,53	2,60		1				1	2,65
	15:00	7,11	4,50	2,61		1				1	2,65
	16:00	7,10	4,50	2,61		1				1	2,65
	17:00	7,04	4,43	2,61		1				1	2,65
	18:00	7,55	4,95	2,61		1				1	2,65
	19:00	7,78	5,17	2,60		1				1	2,65
	20:00	7,99	5,52	2,47		1				2	2,65
	21:00	7,47	5,26	2,21		1				2	2,65
	22:00	6,64	4,04	2,60		1				1	2,65
	23:00	6,20	3,63	2,57		1					2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης