

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	7,55	7,36	0,19		1	1				2,65
	01:00	7,20	6,95	0,25		1	1				2,65
	02:00	6,97	6,74	0,23		1	1				2,65
	03:00	6,87	6,63	0,25		1	1				2,65
	04:00	6,50	6,26	0,23		1	1				2,65
	05:00	6,11	6,02	0,09		1	1				2,65
	06:00	6,54	6,25	0,29		1	1				2,65
	07:00	7,63	7,26	0,37		1	1				2,65
	08:00	8,09	7,85	0,25		1	1				2,65
	09:00	8,19	7,86	0,33		1	1				2,65
	10:00	7,96	7,64	0,32		1	1				2,65
	11:00	8,43	7,92	0,51		1	1				2,65
	12:00	8,78	8,42	0,36		1	1				2,65
	13:00	8,67	8,51	0,16		1	1				2,65
	14:00	8,68	8,55	0,13		1	1				2,65
	15:00	8,58	8,48	0,10		1	1				2,65
	16:00	8,45	8,41	0,04		1	1				2,65
	17:00	8,63	8,63	0,00		1	1				2,65
	18:00	9,09	9,09	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	9,45	9,45	0,00		1	1			2	2,65
	20:00	9,53	9,53	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	9,61	9,61	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	8,82	8,82	0,00		1	1			1	2,65
	23:00	8,03	8,02	0,01		1	1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης