

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	5,39	5,16	0,23			1			2	2,65
	01:00	5,28	4,87	0,41			1			2	2,43
	02:00	5,20	4,57	0,63			1			1	1,20
	03:00	5,05	4,48	0,57			1			1	1,20
	04:00	5,06	4,49	0,57			1			1	1,20
	05:00	5,11	4,09	1,02			1			1	1,20
	06:00	5,32	4,66	0,66			1			1	1,20
	07:00	5,50	4,87	0,63			1			1	1,20
	08:00	5,76	4,99	0,77			1			1	1,20
	09:00	5,62	4,67	0,95			1			1	1,20
	10:00	5,34	4,80	0,54			1			1	1,20
	11:00	5,38	4,64	0,74			1			1	1,20
	12:00	5,29	4,64	0,65			1			1	1,20
	13:00	5,18	4,67	0,51			1			1	1,20
	14:00	4,99	4,71	0,28			1			1	1,20
	15:00	5,26	5,12	0,15			1			1	1,20
	16:00	5,40	5,34	0,05			1			2	2,22
	17:00	5,73	5,65	0,08			1			2	2,65
	18:00	5,63	5,53	0,10			1			2	2,65
	19:00	6,30	6,19	0,10			1			3	2,65
	20:00	6,84	6,73	0,11			1			3	2,65
	21:00	6,72	6,54	0,17			1			3	2,65
	22:00	6,06	5,88	0,18			1			3	2,65
	23:00	5,81	5,77	0,04			1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης