

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 3 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	5,86	3,80	2,06		1					2,65
	01:00	5,51	3,74	1,77		1					2,65
	02:00	5,18	3,44	1,74		1					2,65
	03:00	4,98	3,21	1,77		1					2,65
	04:00	5,13	3,36	1,77		1					2,65
	05:00	4,68	2,90	1,77		1					2,65
	06:00	4,62	2,85	1,77		1					2,65
	07:00	5,04	3,29	1,75		1					2,65
	08:00	5,43	3,09	2,34		1					2,65
	09:00	5,69	3,27	2,42		1					2,65
	10:00	5,72	3,15	2,57		1					2,65
	11:00	5,73	3,12	2,60		1					2,65
	12:00	5,90	3,30	2,61		1					2,65
	13:00	5,80	3,25	2,55		1					2,65
	14:00	5,75	3,79	1,96		1					2,65
	15:00	5,64	3,88	1,76		1					2,65
	16:00	5,53	3,86	1,68		1					2,65
	17:00	5,60	4,25	1,35		1					2,65
	18:00	5,66	4,37	1,29		1				1	2,65
	19:00	6,02	5,34	0,68		1				2	2,65
	20:00	6,71	6,14	0,57		1				3	2,65
	21:00	6,74	6,69	0,06		1				4	2,65
	22:00	6,49	6,43	0,06		1				3	2,65
	23:00	6,14	6,04	0,11		1				3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης