

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	7,29	7,29	0,00		1	1				2,65
	01:00	6,94	6,94	0,00		1	1				2,65
	02:00	7,00	7,00	0,00		1	1				2,65
	03:00	6,99	6,99	0,00		1	1				2,65
	04:00	6,76	6,76	0,00		1	1				2,65
	05:00	6,47	6,47	0,00		1	1				2,65
	06:00	6,64	6,64	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,48	7,48	0,00		1	1				2,65
	08:00	8,13	8,13	0,00		1	1				2,65
	09:00	8,33	8,25	0,08		1	1				2,65
	10:00	8,33	8,30	0,03		1	1				2,65
	11:00	8,41	8,37	0,04		1	1				2,65
	12:00	8,56	8,50	0,06		1	1				2,65
	13:00	8,98	8,95	0,03		1	1			1	2,65
	14:00	8,83	8,78	0,05		1	1			1	2,65
	15:00	8,76	8,61	0,15		1	1			1	2,65
	16:00	8,66	8,50	0,15		1	1				2,65
	17:00	8,80	8,75	0,05		1	1				2,65
	18:00	9,19	9,19	0,00		1	1			1	2,65
	19:00	9,62	9,62	0,00		1	1			1	2,65
	20:00	9,65	9,65	0,00		1	1			2	2,65
	21:00	9,83	9,83	0,00		1	1			2	2,65
	22:00	9,40	9,40	0,00		1	1			2	2,65
	23:00	8,72	8,72	0,00		1	1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης