

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	5,50	5,48	0,03			1			2	2,65
	01:00	5,25	5,23	0,02			1			2	2,65
	02:00	5,14	5,14	0,00			1			2	2,65
	03:00	5,01	5,01	0,00			1			1	2,65
	04:00	4,88	4,88	0,00			1			1	2,65
	05:00	4,76	4,74	0,02			1			1	2,65
	06:00	4,51	4,24	0,27			1			1	2,65
	07:00	4,79	4,49	0,31			1			1	2,65
	08:00	4,89	4,81	0,09			1			1	2,65
	09:00	5,05	4,96	0,09			1			1	2,65
	10:00	4,78	4,66	0,12			1			1	2,65
	11:00	5,09	4,96	0,13			1			1	2,65
	12:00	5,23	5,12	0,12			1			1	2,65
	13:00	4,87	4,82	0,05			1			1	2,65
	14:00	4,74	4,74	0,00			1			1	2,65
	15:00	4,98	4,98	0,00			1			1	2,65
	16:00	4,80	4,74	0,06			1			1	2,65
	17:00	5,11	5,09	0,02			1			1	2,65
	18:00	5,29	5,29	0,00			1			2	2,65
	19:00	6,03	6,03	0,00			1			2	2,65
	20:00	6,51	6,51	0,00			1			3	2,65
	21:00	6,15	6,15	0,00			1			3	2,65
	22:00	5,38	5,38	0,00			1			2	2,65
	23:00	5,02	5,02	0,00			1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης