

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 4 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	5,68	5,55	0,13		1				3	2,65
	01:00	5,36	5,36	0,00		1				2	2,65
	02:00	5,17	5,17	0,00		1				2	2,65
	03:00	5,12	5,12	0,00		1				2	2,65
	04:00	5,09	5,09	0,00		1				2	2,65
	05:00	5,08	5,08	0,00		1				2	2,65
	06:00	5,05	5,05	0,00		1				2	2,65
	07:00	5,34	5,34	0,00		1				2	2,65
	08:00	5,39	5,39	0,00		1				2	2,65
	09:00	5,62	5,62	0,00		1				2	2,65
	10:00	5,64	5,64	0,00		1				3	2,65
	11:00	5,82	5,82	0,00		1				3	2,65
	12:00	5,92	5,92	0,00		1				3	2,65
	13:00	5,64	5,64	0,00		1				3	2,65
	14:00	5,57	5,57	0,00		1				2	2,65
	15:00	5,29	5,29	0,00		1				2	2,65
	16:00	5,18	5,18	0,00		1				2	2,65
	17:00	5,30	5,30	0,00		1				2	2,65
	18:00	5,68	5,68	0,00		1				2	2,65
	19:00	6,10	6,10	0,00		1				3	2,65
	20:00	6,62	6,62	0,00		1				3	2,65
	21:00	6,80	6,80	0,00		1				3	2,65
	22:00	7,07	7,07	0,00		1				4	2,65
	23:00	6,96	6,96	0,00		1				4	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τη 01:00, λόγω γενικευμένου τηλεπικοινωνιακού προβλήματος στο νησί. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης