

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	7,90	7,90	0,00		1	1				2,65
	01:00	7,52	7,52	0,00		1	1				2,65
	02:00	7,29	7,22	0,07		1	1				2,65
	03:00	7,10	6,99	0,12		1	1				2,65
	04:00	6,93	6,91	0,02		1	1				2,65
	05:00	6,93	6,90	0,03		1	1				2,65
	06:00	7,02	7,02	0,00		1	1				2,65
	07:00	7,41	7,41	0,00		1	1				2,65
	08:00	8,06	8,06	0,00		1	1				2,65
	09:00	8,33	8,33	0,00		1	1				2,65
	10:00	8,59	8,59	0,00		1	1			1	2,65
	11:00	8,52	8,51	0,01		1	1			1	2,65
	12:00	8,80	8,80	0,00		1	1			1	2,65
	13:00	8,92	8,92	0,00		1	1			1	2,65
	14:00	8,89	8,89	0,00		1	1			1	2,65
	15:00	8,42	8,40	0,02		1	1			1	2,65
	16:00	8,32	8,21	0,12		1	1			1	2,65
	17:00	8,65	8,58	0,07		1	1			1	2,65
	18:00	9,40	9,36	0,04		1	1			2	2,65
	19:00	9,96	9,96	0,00		1	1			3	2,65
	20:00	9,97	9,96	0,00		1	1			3	2,65
	21:00	10,12	10,12	0,00		1	1			3	2,65
	22:00	9,53	9,53	0,00		1	1			3	2,65
	23:00	8,83	8,83	0,00		1	1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης