

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	4,65	4,65	0,00			1			1	2,65
	01:00	4,67	4,67	0,00			1			1	2,65
	02:00	4,67	4,67	0,00			1			1	2,65
	03:00	4,45	4,43	0,02			1			1	2,65
	04:00	4,26	4,16	0,10			1			1	2,65
	05:00	4,28	4,12	0,15			1				2,65
	06:00	4,37	4,02	0,35			1				2,65
	07:00	4,48	3,91	0,57			1				2,65
	08:00	4,96	4,55	0,41			1			1	2,65
	09:00	5,06	4,94	0,12			1			1	2,65
	10:00	4,59	4,43	0,16			1			1	2,65
	11:00	4,76	4,29	0,47			1			1	2,65
	12:00	4,77	4,47	0,30			1			1	2,65
	13:00	4,88	4,32	0,56			1			1	2,65
	14:00	4,75	4,39	0,37			1			1	2,65
	15:00	4,80	4,54	0,26			1			1	2,65
	16:00	4,54	4,44	0,10			1			1	2,65
	17:00	4,54	4,45	0,09			1				2,65
	18:00	4,38	4,34	0,04			1				2,65
	19:00	5,12	5,12	0,00			1			1	2,65
	20:00	6,17	6,17	0,00			1			3	2,65
	21:00	6,19	6,19	0,01			1			3	2,65
	22:00	5,84	5,76	0,08			1			2	2,65
	23:00	5,59	5,57	0,01			1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης