

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	6,67	6,67	0,00		1				4	2,65
	01:00	6,53	6,53	0,00		1				4	2,65
	02:00	6,32	6,32	0,00		1				3	2,65
	03:00	6,14	6,14	0,00		1				3	2,65
	04:00	5,92	5,92	0,00		1				3	2,65
	05:00	6,17	6,17	0,00		1				3	2,65
	06:00	6,39	6,39	0,00		1				3	2,65
	07:00	6,95	6,95	0,00		1				4	2,65
	08:00	7,13	7,13	0,00		1				4	2,65
	09:00	7,29	7,29	0,00		1				4	2,65
	10:00	7,26	7,26	0,00		1				5	2,65
	11:00	7,52	7,52	0,00		1				5	2,65
	12:00	7,49	7,49	0,00		1				5	2,65
	13:00	7,45	7,37	0,08		1				5	2,65
	14:00	7,38	7,16	0,22		1				4	2,65
	15:00	7,63	6,82	0,82		1				4	2,65
	16:00	7,47	6,34	1,14		1				4	2,65
	17:00	7,51	5,66	1,85		1				3	2,65
	18:00	7,87	5,32	2,56		1				3	2,65
	19:00	8,36	5,83	2,52		1				3	2,65
	20:00	8,73	6,26	2,47		1				3	2,65
	21:00	8,62	6,59	2,03		1				3	2,65
	22:00	7,99	6,27	1,72		1				3	2,65
	23:00	7,51	6,23	1,27		1				3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, λόγω γενικευμένου τηλεπικοινωνιακού προβλήματος στο νησί. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης