

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	8,02	7,98	0,04		1	1				2,65
	01:00	7,44	7,39	0,05		1	1				2,65
	02:00	7,24	7,18	0,05		1	1				2,65
	03:00	7,14	6,95	0,19		1	1				2,65
	04:00	7,13	6,82	0,31		1	1				2,65
	05:00	7,04	6,71	0,33		1	1				2,65
	06:00	7,17	6,75	0,42		1	1				2,65
	07:00	7,79	7,28	0,50		1	1				2,65
	08:00	8,32	7,90	0,41		1	1				2,65
	09:00	8,69	8,27	0,41		1	1				2,65
	10:00	8,77	8,32	0,46		1	1				2,65
	11:00	9,27	8,93	0,35		1	1			1	2,65
	12:00	9,55	9,13	0,42		1	1			1	2,65
	13:00	8,95	8,52	0,43		1	1			1	2,65
	14:00	8,66	8,06	0,60		1	1			2	2,65
	15:00	8,68	8,05	0,64		1	1			2	2,65
	16:00	9,26	8,85	0,41		1	1			2	2,65
	17:00	9,73	9,45	0,27		1	1			2	2,65
	18:00	10,05	9,90	0,14		1	1			3	2,65
	19:00	10,63	10,59	0,04		1	1			4	2,65
	20:00	10,59	10,59	0,00		1	1			4	2,65
	21:00	10,86	10,86	0,00		1	1			4	2,65
	22:00	10,23	10,23	0,00		1	1			3	2,65
	23:00	9,56	9,56	0,00		1	1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης