

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 6 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	5,21	5,10	0,12			1			2	2,65
	01:00	4,89	4,77	0,13			1			1	2,65
	02:00	4,48	4,34	0,15			1			1	2,65
	03:00	4,64	4,26	0,38			1				2,65
	04:00	4,68	4,58	0,10			1				2,65
	05:00	4,55	4,54	0,01			1			1	2,65
	06:00	4,40	4,25	0,15			1			1	2,65
	07:00	4,69	4,53	0,16			1			1	2,65
	08:00	4,73	4,56	0,17			1			1	2,65
	09:00	4,83	4,36	0,46			1			1	2,65
	10:00	4,78	4,27	0,51			1			1	2,65
	11:00	4,84	4,36	0,48			1			1	2,65
	12:00	5,13	4,11	1,01			1			1	2,65
	13:00	5,21	3,98	1,24			1			1	2,65
	14:00	5,16	4,09	1,07			1			1	1,37
	15:00	4,97	3,99	0,98			1			1	1,20
	16:00	5,00	4,11	0,89			1			1	1,20
	17:00	4,86	3,94	0,92			1			1	1,20
	18:00	4,97	4,15	0,82			1			1	1,20
	19:00	5,28	4,48	0,80			1			1	1,20
	20:00	5,98	4,77	1,21			1			1	1,85
	21:00	5,82	4,02	1,80			1			1	2,00
	22:00	5,81	3,81	2,00			1			1	2,47
	23:00	5,74	3,69	2,05			1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης