

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	8,67	8,67	0,00		1	1			2	2,65
	01:00	8,27	8,27	0,01		1	1			1	2,65
	02:00	7,86	7,54	0,31		1	1				2,65
	03:00	7,82	7,20	0,62		1	1				2,65
	04:00	7,67	6,34	1,33		1	1				2,65
	05:00	7,62	5,98	1,64		1	1				2,55
	06:00	7,67	6,60	1,07		1	1				1,20
	07:00	8,06	7,15	0,92		1	1				1,20
	08:00	8,58	7,59	0,99		1	1				1,20
	09:00	8,99	8,07	0,92		1	1				1,20
	10:00	9,17	8,21	0,96		1	1				1,20
	11:00	8,97	8,05	0,92		1	1				1,20
	12:00	9,48	8,59	0,89		1	1				1,20
	13:00	10,04	9,24	0,80		1	1			1	1,20
	14:00	9,95	9,07	0,88		1	1			2	1,20
	15:00	9,85	8,90	0,95		1	1			3	1,49
	16:00	9,85	8,56	1,29		1	1			3	2,65
	17:00	9,94	8,88	1,07		1	1			3	2,65
	18:00	10,28	9,16	1,12		1	1			3	2,65
	19:00	10,37	9,40	0,97		1	1			3	2,65
	20:00	9,82	9,04	0,78		1	1			3	2,65
	21:00	9,59	9,02	0,57		1	1			3	2,65
	22:00	8,61	8,22	0,39		1	1			1	2,65
	23:00	8,33	7,92	0,41		1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης