

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	5,53	3,84	1,69			1				2,65
	01:00	5,27	3,84	1,43			1				2,65
	02:00	5,06	3,76	1,30			1				2,65
	03:00	5,02	3,85	1,17			1			1	2,65
	04:00	5,02	3,90	1,12			1			1	2,65
	05:00	4,91	3,53	1,38			1			1	2,65
	06:00	5,37	4,22	1,15			1			1	2,65
	07:00	6,10	4,67	1,43			1			2	2,65
	08:00	6,16	4,37	1,79		1				2	2,65
	09:00	6,40	4,47	1,93		1				2	2,65
	10:00	6,14	4,39	1,75		1				2	2,24
	11:00	6,39	4,81	1,58		1				2	1,80
	12:00	6,56	5,15	1,41		1				2	1,80
	13:00	6,38	4,96	1,42		1				3	1,80
	14:00	6,01	4,49	1,52		1				3	1,80
	15:00	5,49	4,33	1,17		1				2	1,80
	16:00	5,28	4,39	0,89		1				1	1,34
	17:00	5,97	5,48	0,49		1				2	1,80
	18:00	6,01	5,30	0,71		1				2	1,80
	19:00	6,57	5,47	1,10		1				2	1,80
	20:00	7,25	6,19	1,06		1				2	1,80
	21:00	6,78	5,53	1,26		1				3	1,80
	22:00	6,31	4,66	1,64		1				1	1,80
	23:00	5,78	4,03	1,75		1				1	1,80

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης