

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	6,95	6,36	0,59			1			3	1,00
	01:00	6,90	6,37	0,54			1			3	0,94
	02:00	6,57	6,16	0,41			1			3	0,80
	03:00	6,44	6,02	0,41			1			3	0,80
	04:00	6,42	6,01	0,41			1			3	0,80
	05:00	6,39	5,93	0,46			1			3	0,94
	06:00	6,41	5,47	0,93			1			3	1,20
	07:00	6,76	6,30	0,46			1			3	1,20
	08:00	7,29	6,86	0,43			1			4	1,20
	09:00	7,76	6,65	1,11			1			4	1,20
	10:00	8,17	7,31	0,86			1			4	1,00
	11:00	8,16	7,84	0,31			1			5	0,60
	12:00	8,27	7,95	0,32			1			5	0,60
	13:00	8,06	7,72	0,35			1			4	0,60
	14:00	7,71	7,37	0,34			1			4	0,60
	15:00	7,74	7,42	0,32			1			4	0,60
	16:00	7,93	7,63	0,30			1			5	0,60
	17:00	8,05	7,73	0,32			1			5	0,60
	18:00	8,11	7,80	0,31			1			5	0,60
	19:00	8,44	7,81	0,62			1			5	1,26
	20:00	8,52	8,28	0,24			1			5	1,40
	21:00	8,35	7,20	1,15			1			5	1,40
	22:00	7,68	6,62	1,05			1			4	1,40
	23:00	7,24	6,32	0,92			1			4	1,40

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης