

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	7,63	7,46	0,16		1	1				2,65
	01:00	7,23	6,67	0,56		1	1				2,65
	02:00	6,81	5,78	1,04		1	1				2,65
	03:00	6,61	6,00	0,61		1	1				0,68
	04:00	6,51	5,99	0,52		1	1			1	0,84
	05:00	6,42	5,36	1,06		1	1			2	1,45
	06:00	6,42	5,47	0,95		1	1				1,45
	07:00	7,12	6,13	0,99		1	1				1,45
	08:00	7,61	6,48	1,13		1	1				1,45
	09:00	8,00	6,99	1,01		1	1				1,45
	10:00	8,23	7,27	0,96		1	1				1,45
	11:00	8,43	7,43	1,00		1	1				1,45
	12:00	8,70	7,62	1,09		1	1				1,45
	13:00	9,05	8,04	1,01		1	1				1,45
	14:00	8,75	7,61	1,14		1	1				1,97
	15:00	8,60	7,05	1,55		1	1				2,65
	16:00	8,60	7,53	1,07		1	1				2,65
	17:00	8,48	7,01	1,47		1	1				2,65
	18:00	8,81	7,75	1,05		1	1				2,65
	19:00	9,14	8,51	0,63		1	1			1	2,65
	20:00	8,99	8,68	0,31		1	1			1	2,65
	21:00	8,95	8,69	0,27		1	1			1	2,65
	22:00	8,34	7,98	0,36		1	1			1	2,65
	23:00	7,61	7,47	0,14		1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου στο ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης