

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 8 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	5,21	3,61	1,61		1					1,80
	01:00	4,98	3,33	1,65		1					1,80
	02:00	4,98	3,35	1,63		1					1,80
	03:00	4,83	3,40	1,43		1					1,80
	04:00	4,82	3,40	1,42		1					1,80
	05:00	4,92	3,50	1,43		1					1,80
	06:00	5,02	3,45	1,58		1					2,01
	07:00	5,16	3,14	2,02		1					2,05
	08:00	5,88	3,38	2,50		1					2,63
	09:00	6,21	3,63	2,57		1					2,65
	10:00	6,34	3,85	2,49		1					2,65
	11:00	6,45	4,00	2,45		1					2,65
	12:00	6,21	3,88	2,33		1					2,65
	13:00	5,55	3,21	2,34		1					2,65
	14:00	5,46	3,34	2,12		1					2,65
	15:00	5,37	3,11	2,26		1					2,65
	16:00	5,30	3,14	2,16		1					2,65
	17:00	5,50	3,37	2,13		1					2,65
	18:00	5,88	3,85	2,04		1					2,65
	19:00	6,42	4,51	1,91		1				1	2,65
	20:00	7,08	5,08	2,00		1				1	2,65
	21:00	6,79	4,81	1,98		1				2	2,65
	22:00	6,17	4,61	1,55		1				2	2,65
	23:00	5,52	4,69	0,83		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης