

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	6,88	6,84	0,04		1	1				2,65
	01:00	6,45	6,32	0,13		1	1				2,65
	02:00	6,12	5,88	0,24		1	1				2,65
	03:00	5,91	5,20	0,70		1	1				2,65
	04:00	5,77	4,47	1,29		1	1				2,65
	05:00	5,64	4,61	1,03		1				2	2,65
	06:00	5,71	4,32	1,39		1				2	2,65
	07:00	6,27	5,24	1,03		1				2	2,65
	08:00	6,92	6,09	0,84		1				3	2,65
	09:00	7,25	6,30	0,95		1				3	2,65
	10:00	7,92	6,72	1,20		1	1			2	2,65
	11:00	8,21	6,85	1,37		1	1				2,65
	12:00	8,33	6,95	1,38		1	1				2,65
	13:00	8,48	7,02	1,46		1	1				2,65
	14:00	8,11	6,71	1,40		1	1				2,65
	15:00	8,20	7,36	0,85		1	1				2,65
	16:00	8,14	7,86	0,28		1	1				2,65
	17:00	8,30	8,08	0,23		1	1				2,65
	18:00	8,69	8,39	0,29		1	1				2,65
	19:00	9,03	8,97	0,06		1	1			1	2,65
	20:00	9,25	9,18	0,07		1	1			1	2,65
	21:00	9,26	9,19	0,08		1	1			2	2,65
	22:00	9,85	9,56	0,29		1	1			2	2,65
	23:00	10,06	9,47	0,59		1	1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης