

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	5,14	4,25	0,89		1				1	2,65
	01:00	4,75	3,60	1,14		1					2,65
	02:00	4,50	3,65	0,85		1					2,65
	03:00	4,03	2,88	1,15		1					2,65
	04:00	3,87	2,75	1,12		1					2,65
	05:00	4,10	2,43	1,67		1					2,52
	06:00	4,60	3,01	1,59		1					2,10
	07:00	5,01	3,50	1,51		1					2,10
	08:00	5,34	4,49	0,86		1				1	2,33
	09:00	5,86	4,97	0,89		1				2	2,65
	10:00	6,11	4,73	1,38		1				2	2,65
	11:00	6,07	4,43	1,65		1				2	2,65
	12:00	6,42	4,30	2,11		1				1	2,65
	13:00	6,59	4,96	1,63		1				2	2,65
	14:00	6,60	5,10	1,50		1				2	2,65
	15:00	6,70	5,10	1,61		1				2	2,65
	16:00	6,76	5,49	1,28		1				3	2,65
	17:00	6,64	4,73	1,91		1				2	2,65
	18:00	6,31	4,66	1,64		1				2	2,65
	19:00	7,06	5,78	1,27		1				3	2,65
	20:00	8,35	7,57	0,78		1				4	2,65
	21:00	8,15	7,61	0,55		1				5	2,65
	22:00	7,53	7,18	0,35		1				4	2,65
	23:00	6,83	6,49	0,34		1				3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης