

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	7,16	6,65	0,51			1			4	1,40
	01:00	6,91	6,74	0,17			1			4	1,40
	02:00	6,66	6,37	0,29			1			4	1,40
	03:00	6,43	6,10	0,32			1			3	1,40
	04:00	6,97	6,21	0,75			1			3	1,40
	05:00	6,88	6,30	0,58			1			3	1,40
	06:00	6,52	6,48	0,03			1			3	1,80
	07:00	6,79	6,78	0,01			1			4	2,65
	08:00	7,22	7,16	0,05			1			4	2,65
	09:00	7,37	7,37	0,00			1			4	2,65
	10:00	7,41	7,41	0,00			1			5	2,65
	11:00	7,60	7,57	0,04			1			4	2,65
	12:00	7,73	7,73	0,00			1			4	2,65
	13:00	7,01	6,98	0,03			1			4	2,65
	14:00	7,29	7,14	0,15			1			4	2,65
	15:00	7,70	7,62	0,08			1			4	2,65
	16:00	7,99	7,75	0,25			1			4	1,75
	17:00	7,92	7,86	0,06			1			4	1,40
	18:00	8,09	8,05	0,04			1			5	1,40
	19:00	8,27	8,27	0,00		1	1			3	1,40
	20:00	7,85	7,85	0,00		1	1				1,40
	21:00	7,48	7,48	0,00		1	1				1,40
	22:00	6,58	6,58	0,00		1	1				1,40
	23:00	6,24	6,24	0,00		1	1				1,40

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης