

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	9,30	9,01	0,29		1	1			2	2,65
	01:00	8,69	8,20	0,49		1	1			1	2,58
	02:00	8,03	7,62	0,41		1	1				1,20
	03:00	7,89	7,48	0,40		1	1				1,20
	04:00	7,77	7,44	0,32		1	1				1,20
	05:00	7,58	7,13	0,46		1	1			1	1,20
	06:00	7,67	6,94	0,73		1	1				1,20
	07:00	8,29	7,35	0,94		1	1				2,05
	08:00	8,62	7,82	0,79		1	1				2,65
	09:00	8,99	8,46	0,52		1	1				2,65
	10:00	9,82	9,14	0,67		1	1			1	2,65
	11:00	10,22	9,31	0,90		1	1			1	2,65
	12:00	10,33	9,47	0,86		1	1			1	2,65
	13:00	10,32	8,99	1,33		1	1			1	2,65
	14:00	10,18	8,97	1,21		1	1			1	2,65
	15:00	10,12	8,69	1,43		1	1			1	2,65
	16:00	9,95	8,44	1,51		1	1			1	2,65
	17:00	9,94	8,89	1,05		1	1			1	2,65
	18:00	10,27	9,06	1,21		1	1			2	2,65
	19:00	10,65	9,53	1,13		1	1			2	2,65
	20:00	10,58	9,51	1,07		1	1			2	2,65
	21:00	10,70	9,63	1,07		1	1			2	2,65
	22:00	10,25	9,27	0,98		1	1			2	2,65
	23:00	9,74	8,42	1,32		1	1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης