

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	5,91	3,40	2,51			1				2,65
	01:00	5,74	3,21	2,54			1				2,65
	02:00	5,61	3,10	2,52			1				2,65
	03:00	5,37	3,67	1,70			1				2,65
	04:00	5,17	5,17	0,00			1			2	2,65
	05:00	4,93	4,93	0,00			1			2	2,65
	06:00	5,26	5,26	0,00			1			2	2,65
	07:00	4,93	4,93	0,00			1			2	2,65
	08:00	4,76	4,76	0,00			1			2	2,65
	09:00	4,90	4,77	0,13			1			2	1,94
	10:00	5,17	4,74	0,43			1			1	0,60
	11:00	5,38	5,01	0,36			1			2	0,80
	12:00	5,55	5,16	0,40			1			2	0,80
	13:00	5,76	5,28	0,48			1			2	0,80
	14:00	5,80	5,17	0,63			1			2	1,28
	15:00	5,86	5,36	0,50			1			2	1,00
	16:00	5,86	5,18	0,69			1			2	1,00
	17:00	6,22	5,52	0,70			1			2	1,00
	18:00	6,70	5,93	0,77			1			2	1,00
	19:00	7,18	6,37	0,81			1			3	1,23
	20:00	7,06	5,99	1,07			1			3	1,62
	21:00	6,79	5,28	1,51			1			3	1,80
	22:00	6,34	4,90	1,44			1			2	1,80
	23:00	6,10	4,65	1,45			1			2	1,80

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΑΧΗ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:40 με 09:40. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης