

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	7,34	7,34	0,00			1			4	2,65
	01:00	6,99	6,99	0,00			1			4	2,65
	02:00	6,81	6,71	0,11			1			4	2,65
	03:00	6,62	6,53	0,09			1			4	2,65
	04:00	6,01	6,01	0,00			1			3	2,65
	05:00	6,02	6,02	0,00			1			3	2,65
	06:00	5,80	5,80	0,00			1			3	2,65
	07:00	6,66	6,66	0,00			1			4	2,65
	08:00	7,14	7,14	0,00		1	1			3	2,65
	09:00	7,57	7,57	0,00		1	1				2,65
	10:00	7,56	7,56	0,00		1	1				2,65
	11:00	7,67	7,67	0,00		1	1				2,65
	12:00	7,86	7,85	0,00		1	1				2,65
	13:00	8,22	8,22	0,00		1	1				2,65
	14:00	8,23	8,19	0,04		1	1				2,65
	15:00	8,17	8,12	0,05		1	1				2,65
	16:00	8,16	8,16	0,00		1	1				2,65
	17:00	8,34	8,14	0,20		1	1				2,65
	18:00	8,57	8,30	0,27		1	1				2,65
	19:00	8,63	8,63	0,01		1	1				2,65
	20:00	8,97	8,94	0,02		1	1			1	2,65
	21:00	8,90	8,86	0,04		1	1			1	2,65
	22:00	8,21	8,21	0,00		1	1				2,65
	23:00	7,77	7,77	0,00		1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης