

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	9,04	7,89	1,15		1	1			1	2,65
	01:00	8,22	7,19	1,03		1	1				2,65
	02:00	7,78	6,61	1,17		1	1				2,65
	03:00	7,73	7,12	0,61		1	1				2,65
	04:00	7,30	5,93	1,37		1	1				2,65
	05:00	7,34	5,48	1,86		1	1				2,65
	06:00	7,67	6,73	0,94		1	1				1,18
	07:00	7,57	7,18	0,39		1	1				0,64
	08:00	8,18	7,13	1,05		1	1				1,71
	09:00	8,66	7,21	1,45		1	1				1,80
	10:00	8,50	6,96	1,53		1	1				1,80
	11:00	8,90	7,33	1,57		1	1				1,80
	12:00	9,66	8,20	1,46		1	1				1,80
	13:00	9,97	8,43	1,54	1	1	1				1,80
	14:00	10,00	8,35	1,64	1	1	1				1,80
	15:00	10,09	8,49	1,60	1	1	1				1,80
	16:00	9,93	9,66	0,27	1	1	1				0,30
	17:00	10,00	10,00	0,00	1	1	1				0,00
	18:00	10,34	10,34	0,00	1	1	1				0,00
	19:00	10,78	10,78	0,01	1	1	1			1	0,44
	20:00	10,33	8,84	1,49		1	1			2	2,65
	21:00	10,16	8,05	2,11		1	1			1	2,65
	22:00	9,10	7,07	2,03		1	1				2,65
	23:00	8,58	6,58	2,00		1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης