

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 17 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	5,59	4,42	1,17			1			2	1,20
	01:00	5,21	4,06	1,15			1			1	1,20
	02:00	5,02	3,96	1,06			1			1	1,20
	03:00	4,83	3,94	0,89			1			1	1,20
	04:00	4,77	3,65	1,12			1				1,20
	05:00	4,47	3,29	1,18			1				1,20
	06:00	4,64	3,73	0,92			1				1,20
	07:00	5,48	4,54	0,93			1			1	1,20
	08:00	5,92	5,02	0,91			1			2	1,20
	09:00	5,98	5,34	0,65			1			2	1,20
	10:00	6,26	5,26	1,00			1			2	1,43
	11:00	6,40	5,32	1,08			1			2	1,60
	12:00	6,93	5,88	1,05			1			3	1,60
	13:00	7,04	5,85	1,19			1			3	1,60
	14:00	6,88	5,72	1,16			1			3	1,60
	15:00	6,68	5,55	1,13			1			3	1,60
	16:00	6,50	5,54	0,96			1			3	1,71
	17:00	6,60	5,18	1,42			1			3	1,80
	18:00	6,74	5,41	1,33			1			2	1,80
	19:00	7,14	5,67	1,47			1			3	1,80
	20:00	7,29	5,83	1,46			1			3	1,80
	21:00	7,37	5,88	1,49			1			3	1,80
	22:00	6,99	5,66	1,33			1			3	1,80
	23:00	6,43	5,22	1,21			1			3	1,80

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης