

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	8,51	7,47	1,04		1	1				2,65
	01:00	8,01	6,66	1,35		1	1				2,65
	02:00	7,40	6,39	1,01		1	1				2,65
	03:00	7,56	6,31	1,25		1	1				1,78
	04:00	7,52	6,51	1,01		1	1				1,20
	05:00	7,28	6,44	0,84		1	1				1,20
	06:00	7,64	6,72	0,92		1	1				1,32
	07:00	8,27	6,52	1,76		1	1				2,00
	08:00	8,60	6,76	1,84		1	1				2,00
	09:00	8,88	6,96	1,91		1	1				2,00
	10:00	9,08	7,09	2,00		1	1				2,00
	11:00	9,30	7,30	2,00		1	1				2,07
	12:00	9,45	6,98	2,47		1	1				2,65
	13:00	9,52	6,96	2,56		1	1				2,65
	14:00	9,54	7,08	2,46		1	1				2,65
	15:00	9,48	6,96	2,52		1	1				2,65
	16:00	9,33	6,84	2,49		1	1				2,65
	17:00	9,50	7,17	2,33		1	1				2,65
	18:00	9,89	7,99	1,90		1	1				2,65
	19:00	10,16	8,54	1,62		1	1			1	2,65
	20:00	10,18	8,69	1,49		1	1			1	2,65
	21:00	10,45	10,03	0,42		1	1			2	2,65
	22:00	10,06	9,43	0,62		1	1			3	2,65
	23:00	9,19	8,98	0,21		1	1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης