

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	5,33	5,29	0,03			1			2	2,65
	01:00	5,02	4,87	0,14			1			2	2,65
	02:00	4,90	4,75	0,15			1			1	2,65
	03:00	4,03	3,90	0,12			1			1	2,65
	04:00	3,61	3,33	0,27			1				2,65
	05:00	3,61	3,28	0,33			1				2,65
	06:00	3,60	2,98	0,62			1				2,65
	07:00	3,65	2,67	0,97			1				2,38
	08:00	3,84	3,39	0,46			1				1,00
	09:00	4,17	3,59	0,58			1				1,00
	10:00	4,20	3,61	0,59			1				1,00
	11:00	4,09	3,50	0,59			1				1,00
	12:00	4,07	3,48	0,59			1				1,00
	13:00	4,15	3,57	0,58			1				1,00
	14:00	4,13	3,55	0,57			1				1,00
	15:00	3,99	3,41	0,58			1				1,00
	16:00	3,89	3,31	0,58			1				1,00
	17:00	4,01	3,49	0,52			1				0,73
	18:00	4,20	3,61	0,59			1				0,60
	19:00	4,56	3,98	0,59			1				0,60
	20:00	5,03	4,44	0,59			1			1	0,60
	21:00	4,76	4,17	0,59			1			1	0,60
	22:00	4,72	4,14	0,58			1			1	0,60
	23:00	4,56	4,15	0,41			1			1	0,60

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης