

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	8,32	8,32	0,00		1	1			3	2,65
	01:00	7,67	7,60	0,06		1	1			1	2,65
	02:00	7,32	6,95	0,37		1	1				2,65
	03:00	7,28	6,59	0,69		1	1				2,65
	04:00	7,25	6,35	0,90		1	1				2,65
	05:00	7,22	6,34	0,88		1	1				2,65
	06:00	7,21	6,21	1,00		1	1				2,65
	07:00	6,93	6,56	0,37		1	1			2	2,65
	08:00	8,34	8,34	0,00			1			5	2,65
	09:00	8,84	8,48	0,36			1			5	2,65
	10:00	9,26	8,60	0,66		1	1			4	2,65
	11:00	9,92	9,42	0,50		1	1			2	2,65
	12:00	10,30	9,94	0,36		1	1			2	2,65
	13:00	10,39	9,87	0,52		1	1			3	2,65
	14:00	10,39	9,81	0,57		1	1			3	2,65
	15:00	10,35	9,91	0,44		1	1			3	2,65
	16:00	10,41	10,07	0,34		1	1			3	2,65
	17:00	10,60	10,49	0,11		1	1			3	2,65
	18:00	11,07	11,07	0,00		1	1			4	2,65
	19:00	11,29	11,29	0,00		1	1			4	2,65
	20:00	10,94	10,90	0,05	1	1	1				2,65
	21:00	10,76	10,29	0,47	1	1	1				2,65
	22:00	10,01	9,72	0,29	1	1	1				2,65
	23:00	9,35	9,24	0,11	1	1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 07:25 – 07:29 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στη μονάδα G4. Η μονάδα G3 εντάσσεται δοκιμαστικά μετά από βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης