

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	7,77	7,05	0,72			1			5	2,65
	01:00	7,35	7,17	0,18			1			5	2,65
	02:00	6,98	6,49	0,50			1			4	2,65
	03:00	6,76	6,02	0,74			1			4	2,65
	04:00	7,01	6,50	0,51			1			4	2,65
	05:00	6,89	6,89	0,00			1			4	2,65
	06:00	7,10	7,10	0,00			1			4	2,65
	07:00	7,87	7,17	0,70			1			4	2,65
	08:00	7,62	7,62	0,00			1			5	2,65
	09:00	7,79	7,73	0,07			1			5	2,65
	10:00	7,96	7,67	0,29			1			5	2,65
	11:00	8,17	7,96	0,21			1			5	2,65
	12:00	8,45	8,04	0,41			1			4	2,65
	13:00	7,05	6,59	0,47		1	1			2	2,65
	14:00	7,58	7,16	0,43		1				4	2,65
	15:00	8,12	7,57	0,55		1	1			3	2,65
	16:00	8,28	7,22	1,06		1	1				2,65
	17:00	8,46	6,83	1,63		1	1				2,65
	18:00	8,73	6,58	2,15		1	1				2,65
	19:00	9,02	6,70	2,32		1	1				2,65
	20:00	9,19	6,71	2,48		1	1				2,65
	21:00	9,29	6,75	2,55		1	1				2,65
	22:00	8,80	6,37	2,43		1	1				2,65
	23:00	8,25	5,91	2,35		1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.
Γενική διακοπή στις 13:30, λόγω βλάβης της μονάδας G5.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης