

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	6,29	5,82	0,47			1			3	2,65
	01:00	5,62	5,28	0,34			1			2	2,65
	02:00	5,45	5,18	0,28			1			2	2,65
	03:00	5,37	5,00	0,37			1			2	2,65
	04:00	5,52	5,00	0,52			1			2	2,65
	05:00	5,62	4,99	0,63			1			2	2,65
	06:00	5,73	4,65	1,08			1			1	2,65
	07:00	5,98	5,06	0,92			1			2	2,65
	08:00	6,30	5,59	0,71			1			2	2,65
	09:00	6,66	6,01	0,65			1			3	2,65
	10:00	6,44	5,74	0,70			1			3	2,65
	11:00	6,24	5,64	0,60			1			3	2,65
	12:00	6,81	6,66	0,15			1			4	2,65
	13:00	6,82	6,53	0,29			1			4	2,65
	14:00	6,64	6,18	0,46			1			3	2,65
	15:00	6,78	6,30	0,49			1			3	2,65
	16:00	6,79	6,08	0,71			1			3	2,65
	17:00	6,99	6,22	0,77			1			3	2,65
	18:00	7,09	6,43	0,65			1			3	2,65
	19:00	7,37	7,26	0,12			1			4	2,65
	20:00	7,82	7,68	0,13			1			5	2,65
	21:00	7,63	7,45	0,18			1			4	2,65
	22:00	7,03	6,73	0,29			1			4	2,65
	23:00	6,65	6,42	0,23			1			4	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης