

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	6,14	5,38	0,76			1			2	2,65
	01:00	5,94	5,34	0,61			1			2	2,65
	02:00	5,70	4,83	0,87			1			2	2,65
	03:00	5,54	4,49	1,05			1			2	2,65
	04:00	5,42	4,35	1,07			1			1	2,65
	05:00	5,46	4,27	1,20			1			1	2,65
	06:00	5,51	4,13	1,38			1			1	2,65
	07:00	5,62	3,91	1,71			1			1	2,65
	08:00	6,03	3,80	2,22			1			1	2,65
	09:00	6,37	4,99	1,39			1			2	1,98
	10:00	6,76	5,28	1,48			1			2	1,80
	11:00	6,98	5,85	1,13			1			2	1,56
	12:00	7,28	6,71	0,57			1			3	0,60
	13:00	7,47	6,94	0,53			1			4	0,60
	14:00	7,07	6,50	0,57			1			4	0,60
	15:00	6,29	6,29	0,00			1			4	0,60
	16:00	6,49	6,05	0,44			1			3	0,60
	17:00	6,47	6,02	0,44			1			3	0,60
	18:00	6,74	6,54	0,20			1			3	0,70
	19:00	7,05	7,00	0,05			1			4	1,45
	20:00	7,19	7,12	0,07			1			4	1,45
	21:00	7,41	6,67	0,74			1			3	1,45
	22:00	5,85	5,69	0,16			1			3	1,43
	23:00	6,12	5,79	0,33			1			3	0,50

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Από τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης