

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	5,75	5,19	0,56			1			3	0,82
	01:00	5,86	5,12	0,73			1			2	1,20
	02:00	5,14	4,51	0,63			1			2	1,20
	03:00	4,97	4,14	0,84			1			1	1,20
	04:00	4,74	3,77	0,97			1			1	1,20
	05:00	4,66	3,87	0,80			1			1	1,20
	06:00	4,76	3,89	0,88			1			1	1,20
	07:00	5,15	4,31	0,83			1			1	1,20
	08:00	5,57	4,65	0,92			1			1	1,32
	09:00	5,93	4,49	1,44			1			1	1,57
	10:00	6,19	4,39	1,80			1			1	2,05
	11:00	5,86	3,92	1,94			1			1	2,05
	12:00	5,68	3,69	1,99			1			1	2,05
	13:00	6,14	4,32	1,82			1			1	2,05
	14:00	6,20	4,54	1,66			1			1	2,05
	15:00	6,41	4,79	1,62			1			1	2,05
	16:00	6,58	5,60	0,98			1			2	2,05
	17:00	6,70	6,31	0,40			1			3	2,05
	18:00	7,03	6,91	0,12			1			4	2,49
	19:00	6,82	6,82	0,00			1			4	2,65
	20:00	7,93	7,93	0,00			1			5	2,65
	21:00	8,01	8,01	0,00			1			5	2,65
	22:00	7,46	7,46	0,00			1			4	2,65
	23:00	6,96	6,96	0,00			1			5	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη. Από τις πρώτες πρωινές έως τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης