

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	4,09	3,56	0,53		1					0,60
	01:00	3,81	3,27	0,54		1					0,60
	02:00	3,73	3,23	0,50		1					0,60
	03:00	3,68	3,15	0,53		1					0,60
	04:00	3,95	3,42	0,53		1					0,60
	05:00	3,98	3,43	0,56		1					0,60
	06:00	4,00	3,42	0,59		1					0,60
	07:00	4,12	3,55	0,56		1					0,60
	08:00	4,10	3,51	0,58		1					0,60
	09:00	4,33	3,76	0,56		1					0,60
	10:00	4,66	4,08	0,58		1					0,93
	11:00	4,53	3,59	0,94		1					1,20
	12:00	4,75	3,68	1,07		1					1,20
	13:00	4,96	3,95	1,01		1					1,20
	14:00	4,79	3,76	1,03		1					1,20
	15:00	4,64	3,56	1,07		1					1,20
	16:00	4,63	3,54	1,09		1					1,20
	17:00	4,84	3,75	1,09		1					1,20
	18:00	5,19	4,18	1,01		1				1	1,20
	19:00	5,81	4,90	0,91		1				2	1,20
	20:00	5,74	4,78	0,96		1				2	1,20
	21:00	5,47	4,46	1,02		1				2	1,20
	22:00	5,12	4,09	1,03		1				2	1,20
	23:00	4,82	3,86	0,96		1				1	1,20

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση και ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης