

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	7,65	7,11	0,55		1	1				2,65
	01:00	7,28	6,92	0,36		1	1				2,65
	02:00	6,53	6,26	0,27		1	1				2,65
	03:00	6,19	6,07	0,12		1	1				2,65
	04:00	6,28	6,18	0,10		1	1				2,65
	05:00	6,62	6,43	0,18		1	1				2,65
	06:00	6,82	6,73	0,09		1	1				2,65
	07:00	7,52	7,52	0,00		1	1				2,65
	08:00	8,18	8,17	0,01		1	1				2,65
	09:00	8,48	8,22	0,25		1	1				2,65
	10:00	8,65	7,60	1,06		1	1				2,65
	11:00	8,52	6,86	1,67		1	1				2,65
	12:00	7,81	6,11	1,71		1	1				2,65
	13:00	7,87	6,69	1,18		1	1				2,65
	14:00	8,37	6,46	1,91		1	1				2,59
	15:00	8,34	6,94	1,39		1	1				1,80
	16:00	8,25	6,82	1,43		1	1				1,89
	17:00	8,36	6,31	2,05		1				3	2,65
	18:00	8,64	6,24	2,40		1				4	2,65
	19:00	9,04	6,48	2,56		1				4	2,65
	20:00	8,95	6,44	2,51		1				3	2,65
	21:00	8,01	5,69	2,32		1				3	2,65
	22:00	6,75	4,23	2,52		1				2	2,65
	23:00	5,80	3,29	2,51		1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση και δύο σε βλάβη. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης