

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα								Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	1,100					
ΤΕ (MW)					2,200	2,200	2,200	1,040	1,040	0,510					
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	63	64	65	67	68	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	5,26	5,09	0,17			1			1	1,51	2,46	1,79	77%	751
	01:00	5,11	5,07	0,05			1			1	1,53	2,65	1,72	77%	747
	02:00	4,97	4,97	0,00			1			1	1,63	2,65	1,68	75%	733
	03:00	4,96	4,93	0,02			1			1	1,67	2,65	1,68	75%	729
	04:00	4,70	4,69	0,01			1			1	1,91	2,65	1,59	71%	695
	05:00	4,63	4,54	0,08			1			1	2,06	2,65	1,54	69%	675
	06:00	4,59	4,59	0,00			1			1	2,01	2,65	1,52	70%	681
	07:00	4,81	4,81	0,00			1			1	1,79	2,65	1,59	73%	712
	08:00	4,86	4,85	0,01			1			1	1,75	2,65	1,63	73%	717
	09:00	4,81	4,71	0,11			1			1	1,89	2,65	1,61	71%	697
	10:00	4,74	4,66	0,08			1			1	1,94	2,65	1,58	71%	691
	11:00	4,88	4,83	0,05			1			1	1,77	2,65	1,63	73%	715
	12:00	4,56	4,45	0,11			1			1	2,15	2,65	1,52	67%	663
	13:00	4,58	4,51	0,08			1			1	2,09	2,65	1,52	68%	670
	14:00	4,44	4,32	0,12			1			1	2,28	2,65	1,60	65%	645
	15:00	4,62	4,50	0,12			1			1	2,10	2,65	1,75	68%	670
	16:00	5,16	5,06	0,11			1			1	1,54	2,65	1,74	77%	746
	17:00	5,48	5,32	0,17			1			1	1,28	2,65	1,87	81%	783
	18:00	5,90	5,53	0,37			1			2	2,17	2,65	1,78	72%	918
	19:00	6,25	5,92	0,33			1			2	1,78	2,65	1,88	77%	978
	20:00	5,80	5,57	0,23			1			2	2,13	2,65	1,71	72%	925
	21:00	5,05	4,78	0,27			1			2	2,92	2,65	1,48	62%	805
	22:00	4,62	4,23	0,40			1			1	2,37	2,65	1,77	64%	632
	23:00	4,37	3,99	0,38			1			1	2,61	2,65	1,74	60%	600
		119,16 MWh											ΑΩΛ: 23,93	17.580 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης